



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Inwestycji

20-950 Lublin, Aleje Raławickie 14

tel. (0-81) 445-32-22, fax (0-81) 445-32-39, e-mail: inwest@kul.lublin.pl

Lublin dn. 14.01.2013

ADI-WZNOS/pn2/2013

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: „Przebudowa budynku dydaktyczno-badawczego dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska WZNOS KUL w Stalowej Woli”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniach 09.01.2013 i 10.01.2013 otrzymała pytania do zapisów SIWZ na które udziela się następujących odpowiedzi.

1. Treść zapytania:

Według opisu instalacji gazowej należy zamontować palniki laboratoryjne o mocy 1,53 kW. Według załączonej do dokumentacji karty katalogowej do tego opisu pasuje 7 typów palników. Proszę o określenie jakiego typu mają być palniki laboratoryjne.

Odpowiedź:

Palnik Bunsena – z regulacją powietrza, na gaz ziemny 0133-0007.

2. Treść zapytania:

Według przedmiarów instalacji wodno-kanalizacyjnej w poz. 2.26 należy zamontować zlewozmywak na szafce. Czy w tej pozycji należy uwzględnić szafkę pod zlewozmywak.

Odpowiedź:

Tak należy uwzględnić zlewozmywak i szafkę.

3. Treść zapytania:

Proszę o informację, czy możliwe jest odbycie wizji lokalnej, jeśli tak to w jakim terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 21.01.2013 o godzinie 11⁰⁰. (Zamawiający planuje przesunięcie terminu składania ofert)

podpis

Dyrektor Administracyjny
mgr Paweł Pieniężny
pracownik Zamawiającego, któremu
kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności