



**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**  
Dział Zamówień Publicznych  
20-950 Lublin, Al. Raławickie 14  
tel. +48 81 445 41 59, fax +48 81 445 41 63, e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl)

**Znak sprawy: AZP-240/PN-p30/051/2015-576**

Lublin, dn.22.09.2015 r.

### **Unieważnienie postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

#### **Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb remontów i konserwacji obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, **zawiadamia o:**

#### **1. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty podlegające odrzuceniu.

#### **2. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE**

##### **Oferta nr 1**

**Przedsiębiorstwo el12 sp. z o. o**  
**Ul. Św. Anny 5**  
**45-117 Opole**

##### **Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W formularzu „Zestawienie materiałów elektrycznych” – Załącznik nr 1b do SIWZ w rubryce „Opis oferowanego przedmiotu zamówienia”:

W poz. **16** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał dostawy czujki ruchu 360 stopni sufitowej białej 1200W 230V o zakresie regulacji 5s-10min oraz zasięgu 12m. Wykonawca zaoferował czujkę ruchu o zakresie regulacji 15s-10min oraz o zasięgu 10m.

W poz. **65** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy metalohalogenkowej, kompaktowej, dwustronnie trzonkowej wykonanej w technologii ceramicznej 70W/830 RX7s 3000K 6000lm. Wykonawca zaoferował lampę CDM-TD 70W/825 o barwie 2500K.

W poz. **68** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy sodowej 150W E40 230V 15000lm 2000K. Wykonawca zaoferował lampę OXY HPS-T 150 o barwie 2200K oraz strumieniu 13000lm.

W poz. **69** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy sodowej 250W/542 E40 HG ED 90 12700lm, 4100K. Wykonawca zaoferował lampę sodową OXY HPST 250 o temperaturze barwowej 2200K.

W poz. **70** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy sodowej 250W o trzonku E40, strumieniu świetlnym min. 30000lm, temperaturze barwowej 4000K oraz współczynnika oddawania barw Ra min. 50%. Wykonawca zaoferował lampę sodową OXY HPST 250 o temperaturze barwowej 2200K

W poz. **71** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy sodowej WLS 400W, 230V, E27, 32000h. Wykonawca zaoferował lampę OXY HPS 400W, która charakteryzuje się żywotnością na poziomie 16000h.

W poz. **74** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał lampy żarowo-rtęciowej E40 250W MIX 3600K 5700lm. Wykonawca zaoferował lampę OXY 250W E40 o temperaturze barwowej 3400K oraz strumieniu świetlnym 5500lm.

W poz. **142** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał przełącznika kołyskowego czerwonego 250V AC 16A. Wykonawca zaoferował przełącznik kołyskowy WP2001 o prądzie znamionowym 6A.

W poz. **205** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał rury osłonowej dwuściennej, karbowanej rury do ochrony kabli o wymiarach zewnętrznych 50mm oraz wewnętrznych 42mm. Wykonawca zaoferował rurę TT-PLAST o przekroju 50/40.

W poz. **206** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał rury osłonowej dwuściennej, karbowanej rury do ochrony kabli o wymiarach zewnętrznych 75mm oraz wewnętrznych 64mm. Wykonawca zaoferował rurę TT-PLAST o przekroju 75/60.

W poz. **207** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał rury osłonowej dwuściennej, karbowanej rury do ochrony kabli o wymiarach zewnętrznych 50mm oraz wewnętrznych 42mm. Wykonawca zaoferował rurę TT-PLAST o przekroju 50/40.

W poz. **208** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał rury osłonowej dwuściennej, karbowanej rury do ochrony kabli o wymiarach zewnętrznych 75mm oraz wewnętrznych 64mm. Wykonawca zaoferował rurę TT-PLAST o przekroju 75/60.

W poz. **224** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki 8W/827 T8 G13 2700K 1350lm. Wykonawca zaoferował świetlówkę OXY T8 36W 6500K.

W poz. **234** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki 36W//840 o barwie białej 4000K 3350lm. Wykonawca zaoferował świetlówkę OXY T8 36W 4000K. Świetlówka ta charakteryzuje się strumieniem świetlnym na poziomie 2500lm

W poz. **244** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki G13, T8, 18W/840, 1350lm, 20000h. Wykonawca zaoferował świetlówkę OXY T8 18W 4000K. Świetlówka ta charakteryzuje się trwałością na poziomie 15000h.

W poz. **245** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki G13, T8, 36W/830, 3350lm, 20000h. Wykonawca zaoferował świetlówkę OXY T8 36W 3000K. Świetlówka ta charakteryzuje się trwałością na poziomie 15000h.

W poz. **246** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki G13, T8, 18W/830, 1350lm, 20000h. Wykonawca zaoferował świetlówkę OXY T8 18W 3000K. Świetlówka ta charakteryzuje się trwałością na poziomie 15000h.

W poz. **253** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki kompaktowej 4-pinowej GR10q 16W/840. Wykonawca zaproponował świetlówkę OXY 2D 16W 835 o innej temperaturze barwowej – 3500K

W poz. **259** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki liniowej T5 49W/840 trzonek G5 4900lm 4000K. Wykonawca zaoferował świetlówkę HOLDBOX LOGO 49W/840 T5 PC. Świetlówka ta charakteryzuje się strumieniem świetlnym na poziomie 4700lm.

W poz. **262** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki liniowej T8 18W/840 trzonek G13 1350lm 4000K. Wykonawca zaoferował świetlówkę o oznaczeniu WOJ.21118, świetlówka 36W o strumieniu świetlnym 3350lm.

W poz. **268** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał świetlówki T8 36W G13 36W/077 8500K 1200mm fi26mm. Wykonawca zaoferował świetlówkę producenta WOJNAROWSCY WOJ.21117, która charakteryzuje się temperaturą barwową 3000K.

W poz. **355** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarnika halogenowego 118 200W R7s 230V 2700K 4000lm. Wykonawca zaoferował żarnik OXY R7S EKO 160-200 o mocy 160W oraz strumieniu świetlnym 3100lm.

W poz. **362** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarówki halogenowej 35W 230V GU10 3000K 2000H. Wykonawca zaoferował żarówkę OXY GU10 35W, która charakteryzuje się temperaturą barwową na poziomie 2700K.

W poz. **364** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarówki halogenowej 50W 230V GU10 3000K 2000H. Wykonawca zaoferował żarówkę OXY GU10 230V 50W, która charakteryzuje się temperaturą barwową na poziomie 2700K.

W poz. **365** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarówki LED 12W/75W E27 35000h 1050lm 2700-3100K 220-240V o ciepłej barwie. Wykonawca zaoferował żarówkę OXY LED A60 E27 11W.

W poz. **375** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarówki halogenowej 118mm 100W 220-240V R7s 2000h 3000K. Wykonawca zaoferował żarówkę halogenową OXY R7S 150W 118mm 2900K.

W poz. **380** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał żarówki ledowej E27 230V 10W (64W) 860lm o barwie ciepłej. Wykonawca zaoferował żarówkę OXY LED A60 9W.

Ze względu, iż dokument ten nie podlega zmianie, a oferta jest nieprawidłowo uzupełniona Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.

## **Oferta nr 2**

**Łukasz Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski**

**ul. Poznańska 125**

**18-400 Łomża**

### **Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W formularzu „Zestawienie materiałów elektrycznych” – Załącznik nr 1b do SIWZ w rubryce „Opis oferowanego przedmiotu zamówienia”:

w poz. **246** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki G13, T8, 18W/830, 1350lm, 20000h, Wykonawca zaoferował świetlówkę 8W 60 cm, 4000K POLAMP,

w poz. **247** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki G5 8 W/827 2700K 350 lm, Wykonawca zaoferował świetlówkę PL-L 36W/830/4P 2G11 Wojnarowscy,

w poz. **248** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki jednorzłonkowej 36W/840-4P 2G11 2900ml 4000K, Wykonawca zaoferował świetlówkę PL-C 2P 13W/840 G24D1

w poz. **250.** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki kompaktowej 2pinowej, GR24 18W/827 1200lm 2700K, Wykonawca zaoferował świetlówkę 14-16W/3500K/2P 2D16 motylek,

w poz. **251** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki kompaktowej 2pinowej GR8 16W 1050 lm 3500K, Wykonawca zaoferował PHILIPS ŚWIETL.ENERGO. E27 32W, TORNADO Ciepła

w poz. **252** Wykonawca podał opis oferowanego przedmiotu zamówienia niezgodny z treścią SIWZ, Zamawiający wymagał świetlówki kompaktowej 33W/827 E27 220-240V, 2700K, 2250lm, Wykonawca zaoferował PHILIPS ŚWIETL.ENERGO. E27 32W, TORNADO Ciepła

Ze względu, iż dokument ten nie podlega zmianie, a oferta jest nieprawidłowo uzupełniona Zamawiający odrzuca ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.

**Oferta nr 3**

**INS- EL spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka komandytowa**

**ul. Brzezińska 4**

**92-103 Łódź**

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W formularzu „Zestawienie materiałów elektrycznych” – Załącznik nr 1b do SIWZ ww. Wykonawca nie uzupełnił kolumny: „Opis oferowanego przedmiotu zamówienia”.

**3.WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Podpisano

**Paweł Smoleń**

Prorektor ds. Administracji i Finansów  
(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik  
Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  
dla siebie czynności)