



**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Lublin, dn. 11.12.2015 r.

**Nr sprawy AZP-240/PN-p30/079/2015-780**

**Wykonawcy wg rozdzielnika**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO pn.:

**Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków Konwiktu Księży Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, części południowej i części północnej zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dn. 10.12.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) poniżej podano treść zapytania i odpowiedź do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

**ZAPYTANIE 1:**

*„W SIWZ nie ma informacji o konieczności zaprojektowania systemu sygnalizacji pożaru która wymagana jest w budynkach zamieszkania zbiorowego, w których okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200. Czy należy przez to rozumieć że w obiekcie liczba miejsc noclegowych nie przekracza tej wielkości?”*

**ODPOWIEDŹ 1:**

Zamawiający informuje, że liczba miejsc noclegowych w budynku Konwiktu Księży Studentów KUL jest poniżej 200.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**PODPISANO**

**dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL**

Prorektor ds. Administracji i Finansów