

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/036/2018-243

Lublin, 06.06.2018 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w dn. 05.06.2018 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść pytania i odpowiedź do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu AZP-240/PN-p30/036/2018 na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prosimy o sprecyzowanie rodzaju lakieru jaki należy użyć:

- czy Zamawiający dopuszcza użycie lakierów na bazie rozpuszczalnika ?
- czy Zamawiający może określić parametry lub klasę lakieru jaki brał pod uwagę przy kalkulacji - nazwę lakieru lub równoważnik, który należy zastosować?

1

Odpowiedź 1:

Wymagane jest zastosowanie lakieru o dużej odporności na ścieranie z atestami dopuszczającymi do stosowania w placówkach oświatowych. Zamawiający dopuszcza użycie lakierów rozpuszczalnikowych pod warunkiem, że posiadają one wymagany wyżej atest. Priorytetem dla Zamawiającego jest również wysoka odporność lakieru na ścieranie. Przykładowe lakiery to LOBADUR, BONA TRAFFIC lub równoważne.

PODPISANO

Prorektor ds. finansów KUL
Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL