

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/039/2018 - 320

Lublin, ²⁷...06.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548 000 EURO pn.:

Wykonanie przebudowy rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów w Lublinie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html> w dniu 19-06-2018r. oraz w BZP: Ogłoszenie nr 574895-N-2018 z dnia 19-06-2018r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Zapytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy SN innego producenta o równoważnych parametrach technicznych (24kV, 630A, 20kA/50kA, odporność na działanie łuku wewnętrznego 16kA/1s) i gabarytowych?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy SN innego producenta o równoważnych parametrach technicznych i gabarytach po uzgodnieniu zmian z Projektantem, Inwestorem oraz Rejonem Energetycznym Lublin-Miasto.

Zapytanie 2:

Zaprojektowana rozdzielnica SN posiada możliwość włożenia przegrody izolacyjnej w otwarte noże rozłącznika? Czy ewentualna rozdzielnica równoważna powinna spełniać to wymaganie? Jeżeli tak, to czy wymagane jest sprawdzenie wytrzymałości przegrody izolacyjnej potwierdzone przez jednostkę uprawnioną?

Odpowiedź 2:

Rozdzielnica równoważna powinna posiadać możliwość włożenia przegrody izolacyjnej w otwarte noże rozłącznika, której wytrzymałość będzie potwierdzona przez jednostkę uprawnioną.

Podpisano

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL