



**Wykonawcy, którzy ubiegają się o  
udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn:

**Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece  
Uniwersyteckiej KUL na potrzeby Pracowni Digitalizacji w ramach projektu „Lubelska  
Biblioteka Wirtualna”**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zgodnie z art. 38 ustawy PZP – udziela następujących odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, cytując ich treść:

Pytanie nr 1 - Poz.6 przedmiar bud. - parkiet dębowy (materiał inwestora) - czy parkiet pochodzi z rozbiórki ?

**Odpowiedź : Nie, należy uwzględnić ułożenie nowego parkietu.**

Pytanie nr 2 - Poz.7 przedmiar bud. - montaż listew cokołowych dębowych przyściennych (70x20 cm) czy podany wymiar listew jest prawidłowy ?

**Odpowiedź : Oczywista omyłka pisarska. Powinno być 70x20 mm.**

Pytanie nr 3 - Poz. 12 przedmiar bud. - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach – czy w pozycji należy uwzględnić położenia gładzi ?

**Odpowiedź : Nie przewiduje się położenia gładzi. Wystarczy przetarcie istniejących tynków.**

Pytanie nr 4 - Poz. 32 przedmiar bud. - dostawa i montaż rolet -rolety wew. zaciemniające-kolorystyka zewn. kolor biały/wewnątrz kolor ściany – proszę o podanie wymiaru rolet .

**Odpowiedź : Wymiar rolet dostosowany do wymiaru okna.**

Pytanie nr 4 - Poz. 3 przedmiar wyposażenie - Krzesło obrotowe z siłownikiem gazowym z funkcją amortyzacji, z regulacją siły nacisku i kąta nachylenia oparcia i siedziska, stelaż aluminiowy – czy stelaż musi być aluminiowy ? jeżeli tak to proszę o podanie preferowanego typu-modelu, oraz obicia krzesła

**Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga aby stelaż był aluminiowy. Może być stalowy malowany.**

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert do dnia 11.03.2014r. do godz. 11:00

Dyrektor Administracyjny KUL  
**mgr Paweł Zołoteński**  
/-/ podpis nieczytelny