

PRACOWNIA PROJEKTOWA
„MAXPOL”
Radom ul. Żeromskiego 51A
Tel. Fax (048) 385-09-57

Radom 28.09.2015 r.

dotyczy

projektu budowlano-wykonawczego i wykonawczego „*dostosowanie budynku Żeńskiego Domu
Studenckiego przy ul. Konstantynów w Lublinie do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz
z modernizacją hydroforni*” na dz. nr ew. 17, 18.2, przy ul. Konstantynów 1D, 20-708 Lublin

Oświadczenie

odnośnie występującego w projekcie określenia „**okna oddymiające**”

Należy przez to rozumieć „**okna odpowietrzające**”. Nie są to okna oddymiające w rozumieniu normy EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych).

Okna należy wykonać zgodnie z projektem.

mgr inż. arch. Jacek Kapusta

UAN-II-K-8386/137/86

mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA
UPRAWNIENIA DO BUDOWLANIA
DO PROJEKTOWANIA I OGRANICZEN
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
UPR. UAN-II-K-8386/137/86 MA-0327