



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Lublin, 02.04.2014

Nr sprawy AZP-240/PN-p14/013/2014-124

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207 000 EURO pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dn. 31.03.2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

ZAPYTANIE:

„Zapytania w nawiązaniu do przedstawionych materiałów ofertowych związanych z przetargiem na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę układów pomiarów rozliczeniowych: Czy układ rozliczeniowy dla K-771 będzie posiadał sumator (istniejący przewidziany jest do demontażu) co ma być wynikiem stosownego porozumienia (p11 warunków PGE)?”

ODPOWIEŹ:

Układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej dla stacji transformatorowej K-771 nie będzie posiadał sumatora (istniejący sumator jest przewidziany do demontażu).

ZAPYTANIE:

„SZR w K-771 po stronie SN czy nn?”

ODPOWIEŹ:

SZR w stacji transformatorowej K-771 jest po stronie niskiego napięcia.

Treść SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

Przewodniczący Administracyjny KUL

[Podpis]
mgr Paweł Zoloteński